

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620151, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 8 (343) 346-12-60.

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское,
Муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования

(наименование органа государственного надзора)

г. Алапаевск, ул. Ленина, 6., тел. (34346) 2-19-71; E-mail: tond-alapaevsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Свердловской области "Алапаевская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", директору ГКОУ СО "Алапаевская школа-интернат" Николиной Ирине Сергеевне.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по
пожарному надзору Фомина Е. С. отдела надзорной деятельности и профилактической № 10
работы Муниципального образования Алапаевское,
Муниципального образования город Алапаевск,
Махнёвского муниципального образования.

(наименование органа ГПН)

от « 30 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 08 » февраля 2019 г. по 15 ч 00 мин. « 21 » февраля 2019 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО капитаном внутрен-
ней службы Кузьминых Александром Алексеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Алапаевская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", расположенного по адре-
су: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 28.

совместно с Директором ГКОУ СО "Алапаевская школа-интернат" Николиной Ириной Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно- го места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В подвальном помещении в отсеке столярной мастерской отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Осн. НПБ 110-03 п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматиче- скими установками все помещения независимо от площади, кроме	01.02.2020г	

		<p>помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной. <p>Осн НПБ 88-01 п. 12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.</p>		
2	<p>Давление сети внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным показателям (низкое давление).</p>	<p>Осн. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме» п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Осн. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390" О противопожарном режиме", п. 55: Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	01.02.2020г	

3	В подвальном помещении в отсеке столярной мастерской двери не противопожарные.	Осн. СП 1.3130.2013 п. 4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.	01.02.2020г	
---	--	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в феврале 2020г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНДиПР МО Алапаевское,
МО г. Алапаевск, Махнёвского МО Кузьминых А.А

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«21» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

✓  (подпись)

Директор ГКОУ СО "Алапаевская школа-интернат"
Николина И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» февраля 2019г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568845

Владелец Николина Ирина Сергеевна

Действителен с 13.03.2024 по 13.03.2025