

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«АЛАПАЕВСКАЯ ШКОЛА,
реализующая адаптированные
основные общеобразовательные
программы»
Р.Люксембург ул.,д.28, г.Алапаевск,
Свердловская область, 624605
тел. /факс (34346) 3 - 40 - 66
ИНН/КПП 6601005773/ 667701001
e-mail: alapskoshi@mail.ru

Главному государственному
санитарному врачу в
городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и реже району
Артемовском и Режевском районах

Ю.Ю. Литвиненко

Исх. № от 2023 г.

**Отчет
о выполнении предписания № 66-02-01/30-823-2023 от 14.02.2023г. об
устранении выявленных нарушений в ГБОУ СО «Алапаевская школа»**

Информируем вас об исполнении предписания № 66-02-01/30-823-2023
14.02.2023г. об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований в ГБОУ СО «Алапаевская школа»:

№ п/п	Содержание мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	В кабинете 2 класса, учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	31.03.2023	Выполнено
2.	В туалете на 2 этаже унитаза обеспечить сидением.	31.03.2023	Выполнено
3.	Устранить дефекты и повреждения пола (кафельной плитки) в моечной столовой посуды, цехе готовой продукции, горячем цехе.	31.03.2023	
4.	Устранить дефекты и повреждения стен и потолка, а именно: в горячем цехе устранить дефект покраски стены, местами восстановить целостность кафельной плитки, в туалете для мальчиков, в обеденном зале устранить следы протечек крыши.	31.03.2023	Выполнено частично (в туалете для мальчиков, в обеденном зале устранены следы протечек крыши)
5.	Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), с проведенными инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.	31.03.2023	Выполнено

6.	Не допускать наличие трещин и стыковых стекол в коридоре первого этажа, не допускать использование на пищеблоке ветхих оконных рам.	31.03.2023	
----	---	------------	--

Приложения:

1. Фотофиксация – 4 шт.
2. АКТ № 586 от 16 февраля 2023 года о техническом состоянии вентиляционных каналов.

Директор

И.С. Николина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022305

Владелец Николина Ирина Сергеевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024